



ประกาศเทศบาลนครศรีธรรมราช
เรื่อง เปิดเผยราคาค่ากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สำหรับการจัดซื้อปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จำนวน ๑๙ เครื่อง

ด้วยเทศบาลนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดซื้อปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จำนวน ๑๙ เครื่อง ตามรายละเอียดดุลลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เทศบาลนครศรีธรรมราชกำหนด (ดังแนบ) นั้น

ราคากลาง ๑,๗๘๙,๘๔๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

อาศัยอำนาจพำนາຈพระราชนูญญาติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลรายการและ การคำนวนรายการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนั้น จึงกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคาค่ากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายการและรายละเอียดการคำนวนรายการไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ข้อมูล และรายละเอียดที่หน่วยงานต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ที่

(นายกฤษ พ. เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงงวดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการประปา เทศบาลนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑,๗๙๙,๘๔๗.๐๐ บาท

ราคา/หน่วย (ถ้วน)

๔.๑ ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จำนวน ๑ ตัว เครื่อง ๆ ละ ๕๓,๔๕๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๔๒,๑๐๐.๐๐ บาท

ราคาสินค้า	๑,๖๔๒,๑๐๐.๐๐ บาท
------------	------------------

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๑๗,๗๔๗.๐๐ บาท
-----------------	----------------

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๗๙๙,๘๔๗.๐๐ บาท
---------------------	------------------

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สีบริราคาก่อตัวดัด ๓ รายตังน้ำ

๔.๑ บริษัท พิพัฒ์ผล สเปเชียล จำกัด

๔.๒ บริษัท วี. ริชช์พพลาส จำกัด

๔.๓ บริษัท เค เจ เอส พลัส จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายสุธีระ รักการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

๖.๒ นายอมร กำลังเสือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

๖.๓ นายสุชา บุบพาภิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

คุณลักษณะเฉพาะปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จำนวน ๑๙ เครื่อง

๑. คุณสมบัติทางเทคนิค Technical characteristics

- อัตราการสูบจ่าย Flow rate ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐๐ L/h
- กำลังส่งจ่าย Pressure ต้องไม่น้อยกว่า ๕ bar
- แบบใช้แผ่นไดอะแฟร์ม Diaphragm : PTER อัดกำลังในการสูบจ่าย
- สามารถปรับอัตราการสูบจ่ายได้ตั้งแต่ ๐ - ๑๐๐%
- มีความแม่นยำ Accuracy $\pm ๒\%$ ตั้งแต่ ๑๐% - ๑๐๐% ในการปรับการสูบจ่าย
- ใช้น้ำมันเป็นสารหล่อลื่นในตัวเรือนเครื่องจ่าย
- Stroke length ต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ mm
- Stroke Speed ต้องไม่น้อยกว่า ๑๘๐ spm
- ท่อทางดูดทางส่ง Suction & Discharge ขนาด ๑ ๑/๒" BSP (m)

๒. คุณสมบัติของมอเตอร์ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี Characteristics of motor

- กำลังมอเตอร์ motor power ต้องไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ Kw
- ใช้กระแสไฟฟ้า Power Supply : ๓๘๐ v - ๕๐ Hz - ๓ phase IE ๒
- วัตถุที่ทำเป็นฉนวน Insulation Class F
- ความเร็วรอบของมอเตอร์ motor speen ไม่น้อยกว่า ๑๔๔๐ rpm
- มอเตอร์ Enclosure แบบ TEFC

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุธีระ รักการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอมร กำลังเสือ)

(นายสุชา บุบพาภิจ)